



JELMAGYARÁZAT :

Zs	Meglévő kisnyomású fűtőgázvezeték
NGt	KG-228 Tip.zsámolyfűtő ző Q = 14500 W V = 1,6 m <sup>3</sup> /h
Gt	KB-103 Nagykonyhai tűzhely Q = 23200 W V = 2,32 m <sup>3</sup> /h
K	Háztartási gáztűzhely 4lángos Q = 10200 W V = 1,2 m <sup>3</sup> /h
B	HŐTERM 52 ESB típusú gázkazán Q = 57,8 kW V = 5,8 m <sup>3</sup> /h
	HEIZER GP-3 típusú bojler Q = 49 kW V = 4,92 m <sup>3</sup> /h

MEGJEGYZÉS

Meglévő készülékek:  
- KG-228 tip.zsámolyfűtő ző - 2db  
Q=14,5kW/db  
V=1,6m<sup>3</sup>/h/db  
- KB-103 nagykonyhai tűzhely  
Q=23,2kW  
V=2,32m<sup>3</sup>/h  
- KARANCS 4T háztartási tűzely  
Q=10,2kW  
V=1,2m<sup>3</sup>/h  
-HŐTERM 52 ESB gázkazán - 2db  
Q=57,8kW/db  
V=5,8m<sup>3</sup>/h/db  
- HEIZER GP-3 tip. bojler  
Q=49,0kW  
V=4,92m<sup>3</sup>/h

Meglévő állapot gázfogyasztás összesen: 23,24m<sup>3</sup>/h

ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS: <b>ARKER STÚDIÓ</b> ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT. 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21. TEL: 82/427-0431 FAX: 511-923 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu	PROJEKT MEGNEVEZÉSE: <b>"CSALÁDBARÁT MUNKABAÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZÉNYEK, KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1-15" - 7400 KAPOSVÁR, RÉT U. 4. (HRSZ.: 8356/1) SZÁM ALATTI ÓVODA</b>	RAJZSZÁM: <b>Gg-02</b>
ELJÁRÁS FAJTÁJA: KIVITELI TERV	BERUHÁZÓ: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH TÉR 1.	KIADÁS DÁTUMA: 2016.06.15.
RAJZ MEGNEVEZÉSE: <b>Gázellátás függőleges csőterv (meglévő állapot)</b>	MEGRENDELŐ: KÖRNYEZET MŰSZER TECHNIKA KFT.; 1116 BUDAPEST, HUNYADI MÁTYÁS U. 32.	JELZŐSZÁM: 30-1938/2016
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, MUNKATÁRSÁK: IFJ. LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK É1 14-0270/07 TÖMÖSVÁRY PÉTER OKL. ÉPÍTÉSZ	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: SZÉKELY FERENC ÉPÜLETGÉPÉSZMÉRNÖK TERVEZŐ G/14-0044	LÉPTÉK: M = 1 : 50
		ALÁÍRÁS:
		ALÁÍRÁS:
		ALÁÍRÁS:

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL.  
A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENŐRZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.  
TERVFÁJL: X:\ARKER-2016\ARKER-TERVEZESI MUNKA\K-2016\Kaposvár, Bőksódék és Óvodák\06 Kaposvár Rét u. 38. Óvoda\05 Nyitell\terv\CAD\Kvar\_RÉT\_4.dwg UTOLJÁRA MENTETTE: hőáram2010