



Gázmérő G-16
Q_{min}=0,16m³/h
Q_{max}=25,0m³/h
főmérő
(MEGLÉVŐ)

Épület k. ülső f. öltöző
DN50 g. öltöző

Csatlakozás
a k. ülső gázvezetékhez
D63 PE SDR11

Csatlakozás
épület k. ülső
falsikra KTU 2/96 szerint
D63PE/2\" ac él

JELMAGYARÁZAT :

Zs Meglévő kisnyomású f. öltözővezeték k.

KG-228 Tip. számolófőző zö
Q = 14500 W
V = 1,6 m³/h

NGt KB-103 Nagykonyhai tűzhely
Q = 23200 W
V = 2,32 m³/h

Gt Háztartási gáztűzhely 4lángos
Q = 10200 W
V = 1,2 m³/h

K H. ÖTÉRME 52 ESB típusú gázkazán
Q = 57,8 kW
V = 5,8 m³/h

B HEIZER GP-3 típusú bojler
Q = 49 kW
V = 4,92 m³/h

MEGLÉVŐ KÉSZÜLÉKEK:

- KG-228 tip. számolófőző zö - 2db
Q=14,5kW/db
V=1,6m³/h/db

- KB-103 nagykonyhai tűzhely
Q=23,2kW
V=2,32m³/h

- KARANCOS 4T háztartási tűzhely
Q=10,2kW
V=1,2m³/h

- H. ÖTÉRME 52 ESB gázkazán - 2db
Q=57,8kW/db
V=5,8m³/h/db

- HEIZER GP-3 tip. bojler
Q=49,0kW
V=4,92m³/h

Meglévő állapot gázfogyasztás összesen: 23,24m³/h

PROJEKT MEGNEVEZÉSE: "CSALÁDBARÁT MUNKÁBAÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1-15" - 7400 KAPOSVÁR, RÉT U. 4. (HRSZ.: 8356/1) SZAM ALATTI ÓVODA		RAJZSZÁMA: Gg-01
ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ: ARKER STÚDIO ÉPÍTÉSZETI KISVIRÁGZÁS KFT. 7400 KAPOSVÁR, DOZSA GY. U. 21. TEL: 06 1 4270480 FAX: 06 1 4270480 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu	ELJÁRÁS FAJTAJA: KIVITELI TERV	KIADÁS DÁTUMA: 2016.06.15.
BERUHÁZÓ: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH TER 1.	RAJZ MEGNEVEZÉSE: Gázellátás földszinti alaprajz (meglévő állapot)	JELDÖSZÁMA: 30-1938/2016
MEGRENDELŐ: KÖRNYEZETI MŰSZER TECHNIKA KFT., 1116 BUDAPEST, HUNYADI MÁTYÁS U. 32.	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, MUNKATÁRSÁK: IFJ. LŐRINCZ FERENC OKL., ÉPÍTÉSZMÉRNÖK É1 14-0270/07 TÓMOSVÁRY PETER OKL., ÉPÍTÉSZ	LEPTÉK: M = 1 : 50
ÉPÍTÉSZTERVEZŐ TERVEZŐ: SZÉKELY FERENC ÉPÜLETGÉPÉSZMÉRNÖK TERVEZŐ G/14-0044	ALAPJÁZAT	ALÁÍRÁS:
Ezen tervdokumentáció az ARKER STÚDIO ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐ JÓGÁRÓL 1999. LXV. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELIM ALATT ÁLL.		ALÁÍRÁS: