

JELMAGYARÁZAT

- Fűtési előremenő vezeték
- - - Fűtési visszatérő vezeték
90
1 Siemens VPD115A-90 tip. radiátor szelep
Radiátor szelep előbeállítási érték


MEGJEGYZÉS

- A tervezett fűtési hőfoklépcső: 55°/45°
- A fűtési csővezetéseket 13mm Armaflex-AF hőszigeteléssel kell ellátni.
- A csővezetékek lejtéseit ellenőrizni!
-Az automata légtelenítők típusa: Flamco-Flexvent 1/2"

MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ ÁLLAPOT

TERVEZETT ÁLLAPOT

15	1	Kondenzvíz semlegesítő berendezés		Cikkszám: 7441823
14	1	Melegvíz mérő (konyhai almérő)		
13	1	Biztonsági szelep	PRESCOR B 1/2"	Plef=6,0bar
12	1	Zárt tágulási tartály	AIRFIX 12	V=12l, Pe=4,0bar
11	1	Fűtési szabályozó egység	Vitotronic 200 HO1B	
10	1	Rendszertöltő armatúra	HONEYWELL NK295C-1/2A	
9	1	Avatatlan zárás ellen védett elzáró	3/4"	
8	1	Biztonsági szelep	PRESCOR 3/4"	Plef=3,0bar
7	1	Zárt tágulási tartály	FLEXCON C 150 KPa	V=110l, Pe=1,5bar
6	1	Iszapleválasztó	FLAMCOCLEAN 6/4"	
5	1	Légleválasztó	FLAMCOVENT 6/4"	
4	1	Használati melegvíz tároló	VISSMANN VITOCCELL-W 100 150 lít.	CUGA típus
3	1	Fűtési keringető szivattyú	GRUNDFOS MAGNA1 25-60	V=3,4m³/h H=3,0m
2	1	Hidraulikus váltó	V=4,5m³/h	
1	1	Kondenzációs falı gázkazán	VISSMANN VITODENS 200-W	Q _r =12-60kW
jel	db	Megnevezés	Méret, típus	Megjegyzés

<div>ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS:</div> <div>ARKER STÚDIO</div> <div>ÉPÍTÉSZETI ÉS KERESKEDELMI KFT.</div> <div>7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GY. U. 21.</div> <div>TEL: 82 / 427-043; FAX: 511-923</div> <div>www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu</div> <div></div> <div>EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIO ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!</div> <div>A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENÖRÖZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.</div> <div>TERVFÁJL: X:\ARKER-2016\ARKER-TERVEZESI MUNKAK-2016\Kaposvár, Bőlcshődék és Óvodák\06 Kaposvár Damjanich u. 38. Óvodai05 k\Ite\terv\CAD\kvar_RÉT_4.dwg</div> <div>UTOLJÁRA MENTETTE: hőáram2010</div>	PROJEKT MEGNEVEZÉSE:	RAJZSZÁM:
	"CSALÁDBARÁT MUNKÁBAÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1-15" - 7400 KAPOSVÁR, RÉT U. 4. (HRSZ.: 8356/1) SZÁM ALATTI ÓVODA	Gf-02
	ELJÁRÁS FAJTÁJA:	KIVITELI TERV
	RAJZ MEGNEVEZÉSE:	Központi fűtés kapcsolási rajz
	BERUHÁZÓ:	KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 7400 KAPOSVÁR, KOSSUTH TÉR 1.
MEGRENDELŐ:	KÖRNYEZET MŰSZER TECHNIKA KFT.; 1116 BUDAPEST, HUNYADI MÁTYÁS U. 32.	ALÁÍRÁS:
	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ, MUNKATÁRSOK:	IFJ. LŐRINCZ FERENC OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK É1 14-0270/07
	TÖMÖSVÁRY PÉTER OKL. ÉPÍTÉSZ	ALÁÍRÁS:
	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	ALÁÍRÁS:
SZÉKELY FERENC ÉPÜLETGÉPÉSZMÉRNÖK TERVEZŐ	G/14-0044	